



Rørhåndboka

Bransjeregler for nybygg og rehabilitering

BRANSJEREGEL 1: VANNSKADESIKKER UTFØRELSE ETTER TEK17 – Generelt

1.1 Innbygningssystemer:

- 1.1.1 Lekkasje skal fanges opp av et vannfast materiale
- 1.1.2 I rom uten sluk bør det monteres lekkasjestopper med føler i varsling shall

1.2 Kjøkkenbenk og vanntilkoblet utstyr uten overløp i rom uten sluk:

- 1.2.1 Lekkasjestopper skal monteres ved nybygg og større omgjøringsarbeider
- 1.2.2 Lekkasjestopper anbefales ved mindre omgjøringsarbeider og utbytting av utstyr

BRANSJEREGEL 2: BRUK AV MONTERINGSANVISNINGER

2.1 Monteringsanvisning

- 2.1.1 Leverandørens monteringsanvisning skal følges. Hvis monteringsanvisningen ikke finnes i pakken, kontakt leverandør.
- 2.1.2 Monteringsanvisning til produkt godkjent for bruk i Norge skal foreligge på norsk, svensk eller dansk.

BRANSJEREGEL 3: BRUK AV RØRNORGES KONTROLLPUNKTER

3.1 Kontroller at

- 3.1.1 åpne rørender er plagget/terset
- 3.1.2 rør-i-rør-avslutninger er utført med fastpunkter
- 3.1.3 sluk er lett tilgjengelig
- 3.1.4 sluk og membran hører sammen
- 3.1.5 det er membrantettet ved alle rørgjennomføringer i vegg og gulv
- 3.1.6 membranen ved innbygningssystemer fanger opp evt. lekkasjer og at lekkasjevannet føres ut på gulv
- 3.1.7 lekkasjestopper er montert i kjøkkenbenk
- 3.1.8 lekkasjestopper er montert ved kjøleskap /kaffemaskin m/ vanntilkobling
- 3.1.9 reduksjonsventil er montert ved utstyr som ikke tåler mer enn 6 bars trykk
- 3.1.10 trykk- og tetthetsprøving er utført
- 3.1.11 alle siler er rensset
- 3.1.12 vanntilførsel er sjekket til alle tappesteder

BRANSJEREGEL 4: PRODUKTER GODKJENT FOR BRUK I NORGE

4.1 Kontroller at

- 4.1.1 dine varekjøp skjer gjennom leverandør/grossist som følger [FL-VA/VVS 2016](#)
- 4.1.2 produkt levert av kunde har forskriftsmessig produktdokumentasjon eller er et anerkjent produkt

BRANSJEREGEL 5: BRANSJEKRAV TIL ROBUSTE LØSNINGER

5.1 Sørg for at

- 5.1.1 pressfittings kun benyttes dersom rørleggerbedriften har dokumentert kompetanse (kunnskap + holdninger) fra leverandøren av systemet.
- 5.1.2 skjøting gjøres fagmessig med gjenger, sveis eller riller der det ikke benyttes pressfittings.

BRANSJEREGEL 6: BILDEDOKUMENTASJON

6.1 Ta bilder av

- 6.1.1 alle innstøpte og skjulte rør
- 6.1.2 stikkledninger og bunnledninger
- 6.1.3 rør i vegger og dekker, gulvvarmerør
- 6.1.4 rør-i-rørskap før veggen kles
- 6.1.5 innebygde sisterner før veggen lukkes
- 6.1.6 oversiktsbilde av føringsveier
- 6.1.7 slukføring
- 6.1.8 sluk, rett montert og forsvarlig festet
- 6.1.9 klamring av vann- og avløpsledninger
- 6.1.10 trykkprøvingsmanometer påsatt trykk – to bilder med tidsangivelse (start og slutt)
- 6.1.11 sikring av utvendig kumlokk

6.2 Pass på at:

- 6.2.1 alle bilder har referansepunkter
- 6.2.2 alle bilder lagres på prosjekt i minst fem år (reklamasjonstiden)

BRANSJEREGEL 7: DOKUMENTASJON TIL KUNDEN

7.1 Husk å:

- 7.1.1 levere dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks, DDV, ved overlevering til kunde www.sikkervanninstallasjon.no/innlogget
- 7.1.2 legge ved bilder av alle skjulte installasjoner

NB!

- Følg leverandørens anvisninger for rett montasje av fittingsen du bruker!
- Husk at forkrommede rør må rilles for å fjerne grader og lage rille på røret ved bruk av push-fittings!